

КОМИТЕТ  
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное казенное общеобразовательное  
учреждение Ленинградской области «Подпорожская  
школа-интернат, реализующая адаптированные  
образовательные программы»

ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат»  
187780, Россия, Ленинградская область, г. Подпорожье,  
ул. Строителей, дом 4  
тел. (81365) 2-19-87  
тел./факс (81365) 3-01-34, 2-19-85

**29 мая 2019 года № 249**

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

МЧС России

Главное управление министерства Российской  
Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий по  
Ленинградской области  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы Подпорожского  
района

Главному государственному инспектору  
Подпорожского района Ленинградской  
области по пожарному надзору,

подполковнику внутренней службы  
Горбу П.В.

Уважаемый Павел Владимирович!

Во исполнение предписания №2-23-77-21/1/1 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности

СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Ваше представление рассмотрено, признано обоснованным и подлежащем удовлетворению.
2. В ходе устранения нарушений в области пожарной безопасности, проведена следующая работа:
  - 2.1. Ремонт крыши произведен 30.07.2019 г.
  - 2.2. Обучение руководителя по пожарно-техническому минимуму проведено на основании договора с ООО «Пожарный дозор» № 2288-0-19 от 24 апреля 2019 года.
  - 2.3. Обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность организации по пожарно-техническому минимуму, проведено на основании договора с ООО «Пожарный дозор» № 2288-0-19 от 24 апреля 2019 года.
  - 2.4. Пожарные шкафы обеспечены элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении.
  - 2.5. Расстояние от извещателя (раздевалка (подвал) до электросветильников приведено в соответствие с п. 61 ППР, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

2.6. Расстояние от извещателя (помещения охраны) до стен приведено в соответствии с п. 61 ППР, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Директор  
ГКОУ ЛО «Подпорожская  
школа-интернат»

  
Н.А.Сотник

